



LEGENDA PLASTOVÝCH REVIZNÍCH ŠACHET WAVIN

- RŠ1

– šachtové dno z PP, včetně těsnění, typ II.–oboustranný přítok, Ø 400/160 mm (kód IF 511210)

– šachtová korugovaná roura z PP, vnější Ø 400/dl. 800 mm (kód IP 407150)

– PP poklop do šacht. roury 400, pochůzný, zatížení do 1,5 t, bez odvětrání (kód IF 501150)
- RŠ2

– šachtové dno z PP, včetně těsnění, typ II.–oboustranný přítok, Ø 400/160 mm (kód IF 511210)

– šachtová korugovaná roura z PP, vnější Ø 400/dl. 650 mm (kód IP 407150)

– PP poklop do šacht. roury 400, pochůzný, zatížení do 1,5 t, bez odvětrání (kód IF 501150)
- RŠ3

– šachtové dno z PP, včetně těsnění, TEGRA typ I.–průtočné 90°, Ø 425/160 mm (kód RF 010340)

– šachtová korugovaná roura z PP, vnitřní Ø 425/dl. 700 mm (kód RP 000415)

– PP poklop do šacht. roury 425, pochůzný, zatížení do 1,5 t, bez odvětrání (kód RF 000140)

Napojení na veřejnou kanalizaci lze provést 2 způsoby, vsazením:

1. Kolmého napojovacího sedla FLEX–SEAL FA 150 ST s vložkou BC 12/190 pro potrubí KG–d 160.
2. Pryžového těsnícího kroužku FLEX–SEAL GS 200 pro potrubí KG–d 160, Ø vývrtu 200 mm. Nutno obetonovat.

POZNÁMKA: Potrubí před obetonováním bude obaleno plstěnými pásy, spoje zalepeny lepící páskou.
Výšky šachet a osazení poklopů šachet bude přizpůsobeno upraveným terénům.
Napojovací tvarovka je součástí kan. řadu a materiál na ni hradí vlastník veřejné sítě a dodá OVaK a.s. Práce spojené s napojením a montáží přípojky na kanalizaci zajišťuje na základě objednávky výhradně společnost OVaK a.s.

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA A ČOV

zhotovitel: <div><div>Ing. Věra MENŠÍKOVÁ</div><div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST OSTRAVA–STARÁ BĚLA, U SOCHY 21/984 IČ: 47157674, tel. 596 725 115</div></div>		stavba: <div>KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA A ČOV PRO DŮM Č.P. 109, Č.O. 30, UL. NA KOPCI, OSTRAVA–RADVANICE, PARCELA Č. 299, 300/1, 301/1</div>	
autorizační razítko:	autor projektu: <div>Ing. Věra MENŠÍKOVÁ</div>	datum: <div>02/2015</div>	<div><div><div></div><div>Charita</div><div>Česká republika</div></div><div><div>CHARITA</div><div>OSTRAVA</div><div>KOŘENSKÉHO 17</div><div>OSTRAVA</div><div>VÍTKOVICE</div><div>703 00</div></div></div>
	odpovědný projektant: <div>Ing. Věra MENŠÍKOVÁ</div>	podpis:	formát: <div>4x A4</div>
	vypracoval: <div>Ing. Věra MENŠÍKOVÁ</div>	podpis:	číslo zakázky: <div>10/14</div>
	stupeň: <div>DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY</div>	změna:	profese: <div>vodohospodář</div>
výkres: <div>PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE</div>		měřítko: 1:100/100 číslo přílohy: D.1.3	